



T.C.
FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yapı Kontrol Müdürlüğü

Konu: Statik Rapor

08.10.2020

RAPOR

Fatih İlçesi, Sümbülefendi Mahallesi, İdare Çıkması Sokak, 1298 Ada, 48 Parsel No:1 kapı numaralı, Bodrum + Zemin + 1 Normal Katlı yapı mahallen tetkik edildi;

Tetkik neticesinde;

Yapının cumbalarının evvelce çökmüş olduğu, yine çatısının bir kısmının evvelce göçtüğü, kalan kısımların ise göçmek üzere olduğu, arka cephesindeki kâgir dış duvarda malzeme kayıpları ve mukavemet kaybına bağlı derin çatlakların olduğu, dış ahşap cephe duvarlarında zamanın verdiği deformasyonların neticesinde mantarlaşma vb. ahşap hastalıklarının ileri seviyeye çıktığı, parça eksilmelerinin mevcut olduğu görülmüş olup, zamanın verdiği yıpranma ve mevsim koşulları nedeniyle umumun sağlık ve selametini ihlal eden, şehircilik, estetik bakımından mahzurlu olan yapının bu haliyle çevre can ve mal emniyetini tehdit ettiği müşahede edilmiştir.

Bu durumda;

İlgilisince 3194 sayılı imar kanununun 39.maddesi gereği söz konusu mail-i inhidam durumdaki tehlikeli bina ve etrafında gerekli güvenlik önlemlerinin ilgililerince ivedi olarak alınması, İşgalli yapının ivedilikle işgalden arındırılması ve binanın işgalden korunması için ilgisine tebliğden itibaren 30 gün süre verilmesine, ilgisince gereği yapılmadığı takdirde yasal gereğinin Belediyemizce yapılarak masraflarının da % 20 cezalı olarak ilgisinden tahsil edilmesinin uygun olacağı kanaatiyle iş bu rapor tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.

08.10.2020

Mehmet KAYA
İnş. Müh.

Muhammed Ali GÖKMEN
İnş. Tekl.

