



T.C.
FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yapı Kontrol Müdürlüğü

Konu: 836 ADA, 7 PARSEL HK.

30.01.2020

STATİK RAPOR

Fatih İlçesi, Aksaray Mahallesi, Çorbacıbaşı Sokak, 836 ada, 7 parsel, 48 kapı sayılı Zemin + 2 Normal Katlı Tescil kaydı bulunan eski eser yapı mahallen tetkik edildi;

Tetkik neticesinde;

Dışarıdan yapılan gözlemlerde yapının ön cephesi sıvalarda dökülmelerin olduğu, bina dış cephesinde yatay ve dikey çatlakların olduğu, normal katların döşemelerinde kısmen çökme, kısmen deformasyon olduğu, cumbanın alt kısmında korozyon olduğu, saçaklarda kopma ve dökülmelerin olduğu görülmüş olup yapının bu haliyle tehlike arz ettiği görülmüş olup yapının bu haliyle umumun sağlık ve selametini ihlal eden, şehircilik, estetik ve trafik bakımından mahzurlu olan yapının bu haliyle çevre can ve mal emniyetini tehdit ettiği müşahede edilmiştir.

Bu durumda;

Mevcut binada, oluşabilecek parça düşmelerine ve ani çökmelere karşı can ve mal emniyeti açısından gerekli güvenlik tedbirlerin alınması için İmar Kanunu'nun 39. Maddesi gereği ilgililerine 10 gün süre verilmesine, Yapının tescilli eski eser olması nedeniyle tehlikenin izalesi için mail-i inhidam durumu arz eden yapının yıkımı, restorasyonu veya rekonstrüksiyonu hakkında alınacak ilgili Koruma Kurulu Kararı doğrultusunda işlem yapılmasının uygun olacağı kanaati ile iş bu rapor tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.

= 30.01.2020 =

Mustafa ÖZKAN
Bölge Mühendisi

Murat BALÇIOĞLU
Bölge Mühendisi