



T.C.  
FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
Yapı Kontrol Müdürlüğü

**Konu:** 1232 Ada 9 Parsel Hk.

10.11.2022

**RAPOR**

Fatih İlçesi, Kocamustafapaşa Mahallesi, Nazlı Ebe Sokak, No:2, 1232 Ada, 9 parsel sayılı yerde bulunan yapı mahallen tetkik edilmiştir.

**Tetkik neticesinde;**

Yapının yer yer yüzeysel sürekliliğinin bozulduğu, yan binanın çatısından düşen parçalardan kaynaklı yapının hasar aldığı, yağmur, rüzgâr gibi mevsimsel koşulların etkisiyle duvarlarında yer yer dökülmelerin meydana geldiği tespit edilmiştir. Umumun sağlık ve selametini ihlal eden, şehircilik, estetik ve trafik bakımından mahzurlu olan yapının bu haliyle çevre can ve mal emniyetini tehdit ettiği müşahede edilmiştir.

**Bu durumda;**

İlgilisince 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi gereği söz konusu tehlikeli bina ve etrafında gerekli güvenlik önlemlerinin ilgililerince ivedi olarak alınması, yıkım müracaatında bulunması için ilgisine tebliğden itibaren 10 gün süre verilmesine, ilgisince gereği yapılmadığı takdirde yasal gereğinin Belediyemizce yapılarak masraflarının da %20 cezalı olarak ilgisinden tahsil edilmesinin uygun olacağı kanaatiyle iş bu rapor tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.

10.11.2022

E.GÖZÜBÜYÜK  
Teknik Personel

K.SESLİ  
Teknik Personel



Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı— Vatan Caddesi No:54  
Telefon:(0212)4531453- Faks(0212)4531482  
E-posta: Elektronik ağ: [www.fatih.bel.tr](http://www.fatih.bel.tr)

Fatih /İST